

精準環境股份有限公司

檢驗室名稱：精準環境股份有限公司檢驗室
地址：114台北市內湖區行愛路77巷16號3樓

電話：(02)8791-1131
傳真：(02)8791-1130、8791-1876
聯絡人：業務部(分機5)

飲用水樣品檢驗報告

客戶名稱：新北市中和區中和國小
業別：*
樣品名稱：如下所示
採樣地點：新北市中和區中和路100號
採樣單位：精準環境股份有限公司檢驗室

採樣時間：115年05月29日 10:37-10:50
收樣時間：115年05月29日
報告日期：115年06月02日
報告編號：EV26EH636#2 ~ #9
樣品特性：液態
檢測目的：其他環保法規用途：一般檢定
採樣方法：NIEA W101.57A

檢 測 項 目	單 位	行程代碼、樣品名稱、編號、檢測值		檢測方法	備 註
		迎曦樓1F廁所前(右) #2	迎曦樓3F廁所前(右) #3		
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	NIEA E215.53C	
		明禮樓3F(334) #4	和平樓3F電梯旁(右) #5		
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	NIEA E215.53C	
		和平樓4F電梯旁(左) #6	和平樓5F電梯旁(左) #7		
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	NIEA E215.53C	
		和平樓3F廁所前(左) #8	和平樓3F廁所前(右) #9		
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	NIEA E215.53C	
以下空白					

備註：

1. 樣品檢驗報告第1頁，共計1頁，未得到檢驗室書面同意，檢驗報告不應被部分複製使用，但全份檢驗報告複製除外。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並於備註欄註明其方法偵測極限（MDL）。
3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：許崇仁(EVI-01)、簡尚哲(EVI-04)、黃明芬(EVI-05)
有機檢測類：許崇仁(EVO-02)、簡尚哲(EVO-03)
5. 依據113.11.25環境部環部水字第1131072826號令飲用水水質標準：大腸桿菌群 <6MPN/100mL。

檢驗報告專用章
精準環境(股)公司
負責人：何賢德
檢驗室主管：許崇仁

精準環境股份有限公司
負責人：何賢德

檢驗室主管：許崇仁 許崇仁

精準環境股份有限公司

檢驗室名稱：精準環境股份有限公司檢驗室
地址：114台北市內湖區行愛路77巷16號3樓

電話：(02)8791-1131
傳真：(02)8791-1130、8791-1876
聯絡人：業務部(分機5)

飲用水樣品檢驗報告

客戶名稱：新北市中和區中和國小
業別：*
樣品名稱：如下所示
採樣地點：新北市中和區中和路100號
採樣單位：精準環境股份有限公司檢驗室

採樣時間：115年05月29日10:53-11:02
收樣時間：115年05月29日
報告日期：115年06月02日
報告編號：EV26EH636#10 ~ #15
樣品特性：液態
檢測目的：其他環保法規用途：一般檢定
採樣方法：NIEA W101.57A

檢測項目	單位	行程代碼、樣品名稱、編號、檢測值		檢測方法	備註
		明義樓2F廁所前 #10	明義樓5F(517) #11		
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	NIEA E215.53C	
		明恥樓3F(313) #12	明恥樓4F(410) #13		
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	NIEA E215.53C	
		仁愛樓4F(442) #14	信義樓4F(447) #15		
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	NIEA E215.53C	
		以下空白			

備註：

- 樣品檢驗報告第1頁，共計1頁，未得到檢驗室書面同意，檢驗報告不應被部分複製使用，但全份檢驗報告複製除外。
- 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並於備註欄註明其方法偵測極限（MDL）。
- 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：許崇仁(EVI-01)、簡尚哲(EVI-04)、黃明芬(EVI-05)
有機檢測類：許崇仁(EVO-02)、簡尚哲(EVO-03)
- 依據113.11.25環境部環部水字第1131072826號令飲用水水質標準：大腸桿菌群 <6MPN/100mL。

檢驗報告專用章
精準環境(股)公司
負責人：何賢德
檢驗室主管：許崇仁

精準環境股份有限公司
負責人：何賢德

檢驗室主管：許崇仁 許崇仁